

TK 6000-KV

基恩士 KV 系列 PLC 以太网通讯处理器

使用手册



1.TK 6000-KV 应用

1.1 产品概述

TK 6000-KV 是 TukBest 公司生产的一款经济型的以太网通讯处理器，是为满足日益增多的工厂设备信息化需求（设备网络监控和生产管理）而设计，用于基恩士 KV 系列 PLC 的以太网数据采集，非常方便构建生产管理系统。

TK 6000-KV 采用模块化设计，不占用 PLC 编程口，即编程软件/上位机软件通过以太网对 PLC 数据监控的同时，触摸屏可以通过复用接口 X2 与 PLC 进行通讯。

1.2 功能和应用领域

- 1、安装在 35mm 的导轨上，COM1 口直接连接至 KV 的 RS232 编程通讯口，并扩展一个 COM2 口用于触摸屏通讯。TK 6000-KV 可直接从 KV 编程通讯口获取电源，也可外接 24VDC 电源。
- 2、集成 WEB 服务器，通过网页可设置设备参数和运行诊断，并设置登录保护密码，防止篡改配置数据。
- 3、对 KV 编程通讯口波特率自动调节，可以适应大数据量通讯的需求。
- 4、实现与基恩士 KV STUDIO 编程软件产品的以太网通讯，通过以太网进行程序的读出/写入（包括 RUN 中写入功能）/比对，可编程控制器运行监视等功能。
- 5、支持基恩士上位链路协议通信，可以通过上位机系统对可编程控制器进行软元件数据的读出/写入，通过上位机软件（组态王、OPC 服务器等）选择基恩士以太网驱动后，方便快捷访问。
- 6、集成 ModbusTCP 服务器，支持 FC1、FC3、FC5、FC15、FC6、FC16，Modbus 数据区自动映射至 KV 数据区。
- 7、特定的 TKNETTCP/IP 协议直接映射到计算机串行端口，支持上位软件（编程软件 KV STUDIO、组态王、MCGS、力控、IFIX、INTOUCH、KepWare OPC 服务器等）方便快捷访问。
- 8、采用上位链路通信协议或者端口映射的方式，皆可实现高级语言（如 VB、VC、C#等）编程，实现与基恩士 KV 的数据通讯，方便开发生产管理系统。
- 9、支持 OPC 通道的 SCADA（上位组态软件）以 OPC 方式与 KV 通讯。
- 10、可实现 KV STUDIO、上位链路协议、ModbusTCP、TKNETTCP 透传连接方式，允许 6 台 PC 同时采集 PLC 数据，且连接协议方式任意使用。
- 11、支持用户侧通过以太网实现固件更新，免费提供集成更多功能的固件，一次购买硬件，永久升级。

1.2.1 设备改造

传统意义上来说，基恩士 PLC 的通讯口上一般都会插有触摸屏，用以监控 PLC 的实时数据；而现在，由于项目需求，需要在不影响原触摸屏的通讯情况下，再增加计算机对 PLC 的数据监控（组态王、MCGS、力控），而 TK 6000-KV 产品能完美解决这样的设备改造方案。


1.2.2 设备信息化

当前，制造业企业的管理向着综合信息化的方向发展，在车间级实现生产管理就需要首先构建设备信息化网络，也就是设备联网。对于大多数生产型企业，他们通常要求：1、设备联网不能影响既有的生产运行；2、对现有设备的改造较少；3、联网工期短；4、网络通讯稳定，容易维护；5、投资少；6、系统开放性和可扩展性好。TK 6000-KV 产品在功能上能很好地满足以上要求。

1.2.3 通过 Internet 实现远程设备维护

由于人工和出差成本的日益增加，借助于强大的 Internet 网络，配合相关远程通讯模块，TK 6000-KV 产品可以轻松解决异地对远程 PLC 的程序修改，免去奔赴现场的麻烦和巨大开销。

1.3 典型应用



2.硬件和接口

2.1 硬件和接口图



2.2 接口描述

TK 6000-KV 产品共有四个接口：RJ11 通讯口 X1、RJ11 通讯口 X2、RJ45 通讯口 X3 和外部电源端子 X4。

2.2.1 串行接口 X1

X1 为 RJ11 口，通过通讯线直接连接基恩士 PLC 的通讯口，其针脚定义为：

1 脚	5V
2 脚	5V
3 脚	TXD
4 脚	SG-0V
5 脚	RXD
6 脚	SG-0V

X1 接口支持的波特率包括：9.6k、19.2k、38.4K、57.6K、115.2k。

2.2.2 串行接口 X2

X2 为 RJ11 口，通过通讯线直接连接触摸屏的通讯口，其针脚定义为：

1 脚	5V
2 脚	5V
3 脚	RXD
4 脚	SG-0V
5 脚	TXD
6 脚	SG-0V

X2 接口支持的波特率包括：9.6k、19.2k、38.4K、57.6K、115.2k。

2.2.3 以太网通讯端口 X3

以太网通讯 RJ45 标准插口，遵循以太网接线标准，其针脚定义为：

1 脚	TX+
2 脚	TX-
3 脚	RX+
6 脚	RX-

带有绿色 Link 指示灯，橙色 Active 指示灯。支持 10/100M 波特率自适应，支持线序（交叉 T568A/直连 T568B）自适应。

2.2.4 外部 24VDC 电源端子 X4

X4 接口是 TK 6000-KV 的外接 24VDC 电源输入端子。电源输入规格：24VDC±20%/100mA。接线时注意外壳上的极性标记，靠近底座的端子为 24VDC 正输入。

2.3 指示灯描述

TK 6000-KV 产品包括四个 LED 指示灯：位于面板上的红色 Pwr 电源指示灯、绿色 COM1 串口指示灯、绿色 COM2 串口指示灯、绿色以太网 LINK 指示灯。

操作	Pwr 电源指示灯	绿色 COM1 串口 指示灯	绿色 COM2 串口 指示灯	绿色以太网 LINK 指示灯
上电	常亮	熄灭	熄灭	熄灭
正常通讯	常亮	闪烁	闪烁	常亮

3.快速应用起步

当您第一次拿到 TK 6000-KV 产品后，可以按以下步骤完成对产品的初步测试。

3.1 上电、观察指示灯


将基恩士 PLC 上电，将连接 PLC 的通讯线接入 COM1 口之后，红色 Pwr 电源指示灯将立即常亮，如果连接网线后，绿色 LINK 灯将常亮，此时如果 COM1 口通讯正常，绿色 COM1 串口指示灯将在数秒内闪烁，将连接触摸屏的通讯线接入 COM2 口之后，如果 COM2 口通讯正常，COM2 串口指示灯将在数秒内闪烁。

3.2 连接电脑、查看 Web 网页

用以太网网线（交叉和直连线都行）将电脑网卡和 TK 6000-KV 的 RJ45 端口相连，观察 TK 6000-KV 的绿色 Link 指示灯应常亮。Link 灯常亮表明 TK 6000-KV 已经建立了以太网连接。


如果电脑启动了无线网卡的话请禁用无线网卡（某些时候会影响有线网卡的通讯）。

将电脑的本地网卡的 IP 设置成 192.168.1.100。如下图所示：



电脑上运行 Internet Explorer 浏览器，在地址栏输入：192.168.1.178（这是 TK 6000-KV 的出厂 IP 地址），然后按回车键，浏览器应能显示 TK 6000-KV 的内部 Web 网页。

登录页面如下图所示：



登录后显示的首页，如下图所示：



设备基本信息：由出厂时预置。

PLC 状态信息：显示模块的工作模式、连接的 PLC 的机型。

串行接口参数：显示当前设置的串行接口 COM1 和 COM2 的参数。

以太网接口参数：显示当前设置的以太网接口参数。

3.2.1 串行总线接口参数

工业以太网通讯处理器TK 6000-KV

串行总线接口参数

基本设置:
修改以下各项参数，点击确认按钮后设备将重启。

设置	描述
PLC类型自动识别 ☐	PLC的类型自动识别，支持KV-Nano、KV-1000等系列。
HMI波特率自适应 ☐	支持HMI自适应波特率，也可关闭后手动选择HMI(COM2)的通讯波特率。
系统工作模式 编程口协议	本模块的工作模式的选择，提供两种模式选择，基恩士上位机协议和编程口协议。
通讯重试次数 3	范围：0-8，默认为3。

高级设置:

设置	描述
PLC端(COM1)——>PLC机型 KV Series	PLC类型选择，支持基恩士KV等系列。
波特率 115200	COM1连接至PLC，可选9600、19200、38400、57600、115200波特率。
数据位 8bit	COM1的数据位选择，KV编程口为8位数据位。
校验位 Even	COM1的校验位选择，KV编程口为偶校验。
停止位 1bit	COM1的停止位选择，KV编程口为1位停止位。
HMI端(COM2)——>波特率 9600	COM2连接至HMI或上位机端，可选9600、19200、57600、38400、115200波特率。
数据位 8bit	COM2的数据位选择，默认与KV编程口一致。
校验位 Even	COM2的校验位选择，默认与KV编程口一致。
停止位 1bit	COM2的停止位选择，默认与KV编程口一致。

修改参数点击确认后TK 6000-KV将重启

HMI 波特率自适应: 默认为“开启”，“开启”状态下不需要再去设置“HMI 端(COM2)——>波特率”，将自动识别 HMI 的波特率。

系统工作模式: 选择 TK 6000-KV 的工作模式，有“基恩士以太网协议”和“TKNetTCP 透传”两种模式，其中“基恩士以太网协议”就是基恩士的以太网协议，“TKNetTCP 透传”就是串口透传协议。

通讯重试次数: 当通讯发生错误时 TK 6000-KV 进行重试的次数，默认为 3。

PLC 端(COM1)——>波特率: 设置 COM1 口的波特率，默认为 115200，建议默认。

HMI 端(COM2)——>波特率: 只有当“HMI 波特率自适应”为“关闭”，需要根据实际 HMI 的波特率手动设置该参数，当“HMI 波特率自适应”为“开启”，此参数无意义。

3.2.2 以太网接口参数

串行总线接口参数

以太网接口参数

通讯诊断

功能说明

修改以下各项参数，点击[确认]按钮后设备将重启。

	设置	描述
IP地址:	192 . 168 . 1 . 178	本地IP地址，默认为192.168.1.178
掩码:	255 . 255 . 255 . 0	掩码地址，默认为255.255.255.0。
网关:	192 . 168 . 1 . 1	网关地址，默认为192.168.1.1。
本地端口号:	8501	本地端口号，默认8501，此端口支持上位机协议通讯。此参数与KV Studio编程软件连接端口号无关，与ModbusTCP端口号无关。KV Studio编程软件连接端口号默认为8500，ModbusTCP默认端口502。

高级设置:

	设置	描述
以太网编程方式:	方式1	以太网编程方式选择，对应的类型涉及KV-1000/5000和KV-Nano机型。
ModbusTCP开放数:	5	ModbusTCP开放的连接数，ModbusTCP默认端口号为502，使用ModbusTCP需注意，该设置范围0-4，默认为1。
修改密码:		登入密码修改，登入帐号为：admin。
确认密码:		登入密码修改确认，登入帐号为：admin。

确认

修改参数后,点击确认TK 6000-KV将重启

设置 TK 6000-KV 的 IP 地址、掩码和网关；

当更改以上参数后请点击[确认]按钮，TK 6000-KV 将复位并重新启动。请回到地址栏重新键入新的 IP 地址刷新首页并查看以太网接口参数设置是否有效。

本地端口号：默认为 8501，如果工作模式选择的是“TKNetTCP 透传”，此参数必须和虚拟串口设置软件中的“端口号”保持一致。

ModbusTCP 开放数：默认为 1，可以根据实际所连接 ModbusTCP 客户端的数量进行修改。

修改密码、确认密码：修改密码后，点击[确认]按钮，TK 6000-KV 将复位并重新启动。

3.2.3 通讯诊断



- COM1—通讯请求总数:** 所有发送到 PLC 的通讯请求数目;
正确响应次数: PLC 正确响应这些请求的数目;
错误响应次数: PLC 发出的错误响应数目;
- COM2—通讯请求总数:** 所有发送到触摸屏的通讯请求数目;
正确响应次数: 触摸屏正确响应这些请求的数目;
错误响应次数: 触摸屏发出的错误响应数目;
- TCP/IP—通讯请求总数:** 所有发送到计算机的通讯请求数目;
正确响应次数: 计算机正确响应这些请求的数目;
错误响应次数: 计算机发出的错误响应数目;
- TCP 连接数:** S7TCP 客户机连接数, 包括编程软件、组态王等的 TCP/IP 通讯;
- 运行时间:** TK 6000-KV 上电后的运行时间
- 上次内部故障:** TK 6000-KV 的系统故障, 正常情况下不应该产生故障;

4. SCADA 通讯

TK 6000-KV 支持工控领域内绝大多数 SCADA 软件（上位机监控组态软件）通过基恩士的以太网协议（ModbusTCP）连接。

TK 6000-KV 模块内部集成 ModbusTCP 通讯服务器, 因此 ModbusTCP 客户机, 如支持 ModbusTCP 的组态软件、OPC 服务器、PLC 以及实现 ModbusTCP 客户机的高级语言开发的软件等, 可以直接访问基恩士 KV 系列 PLC 的内部数据区, Modbus 协议地址在 TukBest 内部已经被默认映射到 KV 系列 PLC 的地址区, 实现的功能号包括: FC1、FC3、FC5、FC6 和 FC16。

ModbusTCP 协议帧格式:

事务处理标识符	事务处理标识符	协议标识符	协议标识符	长度字段（高字节）	长度字段（低字节）	从站地址	功能号	数据地址（高字节）	数据地址（低字节）	指令数（高字节）	指令数（低字节）
0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	后面的字节数						

1、地址映射表

Modbus 数据地址	KV 系列 PLC 内部软元件	数据类型	计算公式	功能号	最大指令数
000001~	继电器: R00000~	位	$Rm = 000001 + (m/100) * 16 + m \% 100$	FC1(读线圈) FC5(写线圈)	FC1:512 FC5:1
016385~	辅助继电器: MR00000~		$MRm = 016385 + (m/100) * 16 + m \% 100$		
032769~	锁存继电器: LR00000~		$LRm = 032769 + (m/100) * 16 + m \% 100$		
049153~	控制继电器: CR00000~		$CRm = 049153 + (m/100) * 16 + m \% 100$		
400001~	数据寄存器: DM0~	字	$DMm = 400001 + m$	FC3(读寄存器) FC16(写寄存器) FC6(写单一寄存器)	FC3:125 FC16:125 FC6:1

说明:

- ①、其中 $m/100$ 为除以 100 整数部分， $m \% 100$ 为除以 100 的余数;
- ②、由于基恩士 PLC 的继电器的标识号为五位，低两位为 16 进制编码，高三位为十进制编码; 例如 R00015 的下一个线圈为 R00100;

2、用 ModScan32 测试

解压产品光盘\使用手册\通讯测试软件下的 modscan2_cr.rar。

- 运行 ModScan32 软件。
- 选择菜单 Connection/Connect，选择 Remote TCP/IP Server，输入 TK 6000-KV 的 IP 地址，Service 端口为 502; 点击[OK]按钮，如图 1 所示。




图 1

3. 在子窗口“ModSca1”中设置 Device ID 为 PLC 的站地址（如 1），功能号选择 03:HOLDING REGISTER, Address = 0001, Length = 100。

4. 子窗口数据区显示 400001~400100 的 16 进制数据，其对应于基恩士 KV 系列 PLC 的寄存器 DM0 到 DM100 的数值，如图 2 所示。





图 2


5. 双击子窗口数据区的数据可以修改数值。

4.1 TK 6000-KV 连接编程软件


1. 打开编程软件 KV STUDIO Ver.9G_Trial，点击“监控器/模拟器”中的“通信设定”；




2. 在跳出的选项框中，选择以太网方式，并输入 TK 6000-KV 的 IP 地址，端口号固定为 8500，点击“确认”；




3. 点击“读取 PLC”，进行 PLC 程序的上载操作；




4. 在跳出的 PLC 读出选项卡中，点击“执行”；



5. 随后编程软件执行上载行为，直至上载完成；




6. 程序上载完成后，直接进入监视器模式；




4.2 TK 6000-KV 连接组态王


1. 新建工程并打开工程。
2. 点击“COM1”，选择“新建”，在弹出的对话框中选择“ModbusTCP—TCP”，点击“下一步”。



3. 输入设备的逻辑名称，点击“下一步”。



4. 输入 TK 6000-KV 的 IP 地址：端口号 设备地址/网络超时，默认为 192.168.1.178:502 1/50。




5. 其他参数默认即可，随后点击“完成”。




4.3 TK 6000-KV 连接力控

1. 打开力控开发系统，双击“IO 设备组态”，在 PLC 类别中选择“MODICON（莫迪康）-MODBUS（TCP）”。



2. 新建一个设备，输入“设备名称”，例如：DVP，输入“设备地址”，默认为 1，点击“下一步”。

设备配置 - 第一步



设备名称: **DVP**

设备描述:

更新周期: 100 毫秒

超时时间: 3 秒

设备地址: **1**

通信方式: TCP/IP网络

故障后恢复查询

周期: 300 秒 ☐ 最大时限: 60 分钟


☒ 独占通道

高级

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

3. “设备 IP 地址”处填入 TK 6000-KV 模块的 IP 地址，例如：192.168.1.178，“端口”填入 502，点击下一步。

设备配置 - 第二步



设备IP地址: **192.168.1.178** 端口: **502**

☐ 启用备用通道

备用IP地址:

☐ 主通道恢复后自动回切

☐ 本机网卡冗余

本机网卡IP地址: 端口: 0

备用网卡IP地址: 端口: 0

☐ 连续采集失败 3 次后重新初始化链接


< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

4. 其他参数默认，点击完成。




4.4 TK 6000-KV 连接杰控

1. 打开杰控软件，点击“设备通讯”，双击“安装驱动”，选中“MB_TCPIP”，点击“安装”。




2. 双击“设备数据表”，输入“设备号名称”，例如：XJ，输入“端口号”，默认为502，输入“设备 IP

地址”为 TK 6000-KV 的 IP 地址，例如：192.168.1.178，点击“确认”。



4.5 TK 6000-KV 连接 Kepware


1. 打开 KEPServerEX 软件，点击“Click to add a channel”，新建一个通道，输入通道名称，点击“下一步”。




2. 选择“Modbus TCP/IP Ethernet”驱动，点击“下一步”。




3. 网卡设置，选择“Default”，点击下一步，其它参数默认，直至完成。




4. 点击“click to add a device”，新建一个设备，输入设备名称，点击“下一步”。




5. “Device Model” 选择 “Modbus”， 点击下一步。



6. “Device ID” 处输入模块的 IP 地址.0， 默认为：192.168.1.178.0， 点击下一步， 其它参数默认。.




7. 其他参数默认，直至完成。




4.6 TK 6000-KV 连接 WINCC


1. 打开 Wincc 软件，新建一个项目，右击“变量管理”，选择“添加新的驱动连接”，在弹出的对话框中选择“Modbus TCP/IP.chn”，点击“确定”。



2. 右击“Modbus TCP/IP 单元#1”选择“新驱动程序的连接”，新建一个名称，点击“属性”，弹出属性的对话框，在“CPU 类型”选择“984”，在“服务器”中填入 TK 6000-KV 的 IP 地址，“端口”默认为 502，“远程从站的地址”处填入 PLC 编程口的站地址，默认为 1，点击确定。



3. 右击“变量名称”，新建变量，这里我们新建一个 D0 变量，对应地址的设定请点击“选择”，弹出对话框，“区域”中选择“4x 保持寄存器”，“4x”中填入“400001”，即对于 plc 中的 D0 这个数值。



5.产品技术指标

产品型号	TK 6000-KV
描述	基恩士 KV 系列 PLC 以太网通讯处理器
颜色	金属黑
状态显示	Pwr, COM1, COM2, Link
以太网接口	IEEE 802.3 兼容, Link/Active 指示灯, 线序自适应, 支持 Auto-MDIX
接口类型	RJ45 母插座
传输速率	10/100Mbps
协议支持	KV STUDIO、上位链路协议、ModbusTCP、TKNetTCP 等
TCP 连接数	6
X1 接口 (连 PLC)	RS232
接口类型	RJ11 母插座
传输速率	9.6K、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps
协议支持	KV 编程口
X2 接口 (连 HMI)	RS232
接口类型	RJ11 母插座
传输速率	9.6K、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps

协议支持	KV 编程口
编程软件	KV STUDIO
组态软件	昆仑通态、组态王、三维力控等
OPC 软件	KepWare OPC
诊断和参数设置	IE 浏览器，默认 192.168.1.178
供电方式	KV 通讯口直接取电（通讯电缆）或外接 24VDC
电压类型	24VDC/100mA
工作温度	0~60℃
工作湿度	90%非凝露
安装方式	35mm 导轨安装
电磁兼容性	2014/30/EU
RoSH 生产	是
抗震动	4.5mm/30Hz/10Min
ESD	6KV
出厂老化	60 度老化箱运行 168 小时，通断电 50000 万次
通讯稳定性	持续 30 天与 PLC 不间断通讯，1 亿 3 千万次通讯 0 错误
认证	CE 认证
尺寸（L*W*H）	90*24*65mm
重量	120g

6.联系我们

南京图尔库智能科技有限公司

南京市浦口区泰西路 3 号金泰商务 4 层

电话：15996274156

传真：025-58193989

邮箱：404357550@qq.com

网址：www.tukbest.com